

**Акт**  
**о наличии первичных средств пожаротушения в МБОУ**  
**«Среднеаргунская ООШ»**

Настоящий акт составлен "12" апреля 2018года комиссией в составе:

Члены комиссии: Махнева Л.А. – директор школы

Золотова Н.В.. - завхоз

Зинченко И.В.- учитель технологии

Осмотрено здание МБОУ «Среднеаргунская ООШ» с целью обеспечения противопожарной безопасности.

Имеются в наличии первичные средства пожаротушения – огнетушители- 5 штук, пожарный шит – 1, емкость для воды (внутри здания) – 1 м<sup>3</sup>, емкость для воды (на территории школы в летнее время) - 12 м<sup>3</sup>, инструкции для всех категорий работников и для обучающихся. Помещение имеет три выхода. Пожарная сигнализация на задымление срабатывает.

Члены комиссии:



Махнева Л.А.

Зинченко И.В.

Золотова Н.В.